

정기검사(자가용) 검사 실시 확인서

발행번호	2 2 0 5 8 9 0 7 8	고객번호	0 1 1 7 1 6 5 9
대표자 성명	강태성	검사일자	2022.05.31
회사명 / 상호	달빛신안A입주자대표회의	검사결과	합격
주소	경기도 고양시 덕양구 화수로 22 (달빛마을3단지아파트)	검사자	황득기
검사대상 전기설비	수전설비 22900(V) 1800(kW)	신청인	代 김영철
		재검사기간□ 임시사용기간□	까지

통지내용(불합격□, 부분합격□, 임시사용□)	조치방법 및 관련근거
--------------------------	-------------

<참고사항>	산업구분: (3)공동주택	차기검사일:
금일 정기검사이시 책임분계점 미개방으로 무정전+정전검사를 실시하였으며, 차기 검사시에는 책임분계점을 반드시 개방하고 검사를 받으시기 바랍니다 금회 검사대상 이외의 전기설비는 전기안전관리자의 자체 점검 후 안전하게 사용하시기 바랍니다. 노후된 전기설비는 전기안전사고 예방을 위하여 신제품으로 교체하시거나 개보수하시기 바랍니다. 저압LV-2,3반내 콘덴서용 차단기는 14kA 이상의 제품으로 교체하시기 바랍니다		

검사실시 전 회의 내용	검사실시 후 회의 내용
○ 전기설비 검사목적 및 내용, 절차 등 설명 ○ 입회자 검사협조 및 개폐기 조작 등 안전작업수칙 준수 ○ 검사 전 엘리베이터, 전산·통신·보안장비 등 사전안전조치 안내 ○ 비상용 예비발전기 가동 시 과전압 보호에 대한 안내 ○ 전기설비 시험 및 조작 시 고장기기의 부동작 가능성 안내	○ 검사결과에 대한 자세한 설명과 개·보수 사항 안내 ○ 전기설비 원상복구 등 이상 유·무 확인 ○ 검사판정 결과에 대한 리콜(Recall)제도 안내 ○ 검사실시 후 인터넷통신, 엘리베이터, 전산 및 보안장비 등의 전원공급(복전)시 장애가 발생할 수 있으니, 관련업체에 연락하여 필요한 조치를 받도록 안내

□ 개인정보 수집·이용 및 위탁에 따른 업무 협조 안내 한국전기안전공사는 전기설비 검사업무 및 사후관리업무를 위해 최소한의 개인정보를 수집·이용 및 위탁하고 있습니다. 개인정보 수집·이용 및 위탁에 동의할 수 있으며, 거부할 경우 각종 사후관리 안내와 검사정보를 받지 못할 수 있음을 알려드립니다.
--

입회자소속(상호)	직책	성명	전화번호(Mobile)	E-mail
달빛신안A입주자대표회의				
울산개발(주)	기전과장	김영철	01052716804	

<개인정보 수집·이용 동의(필수)> 개인정보보호법 제 15조 목 적: 전기설비 검사업무 및 사후관리 업무 수집항목: 입회자소속(상호)·직책·성명·전화번호(Mobile)·E-mail 보유 및 이용기간: 준영구	<개인정보 위탁 동의> 개인정보보호법 제 17조 수탁자: 한국전기안전공사 홈페이지 개인정보처리방침에 게시 위탁업무: 콜센터를 통한 사후관리업무 위탁기간: 콜센터 계약기간 동안 위탁(홈페이지 개인정보처리방침에 게시)
---	---

수집·이용 [V]	성명	서명	위탁 제공 [V]	성명	서명
동의함 □	동의하지 않음 [V]		동의함 □	동의하지 않음 [V]	
동의함 [V]	동의하지 않음 □	김영철	동의함 [V]	동의하지 않음 □	김영철
동의함 □	동의하지 않음 [V]		동의함 □	동의하지 않음 [V]	
동의함 □	동의하지 않음 [V]		동의함 □	동의하지 않음 [V]	

- * 1. 한국전력공사에 전기공급 요청시는 본 확인서를 제시하여 주시기 바랍니다.
2. 우리 공사는 검사와 관련하여 금품수수 및 향응제공 등 부조리 행위는 일체 배격하고 있사오니 협조하여 주시기 바라며, 검사과정에서의 애로사항 및 불편한 점에 대해서는 연락주시면 최선을 다해 도와 드리겠습니다. (본사 감사실: 063-716-2724)
3. 검사확인증은 우리공사 전기안전여기서(<http://safety.kesco.or.kr>)에서 고객번호로 출력이 가능하며, 검사측정자료를 요청 하실 경우에는 사본을 제공하여 드립니다.

(전화: 전국대표 1588-7500, 경기북부지역본부 파주고양지사 : 03180301200)

KESCO 한국전기안전공사



* 3년에 한번시행 25년근 (관리사무실)