시립아름어린이집 비상대응 훈련 평가서

결재	담당자	안전관리책임관

훈련명	시립아름 어린이집 화재 발생시 비상대응		훈련일시	2026년 10월 27일 (화)
참가자	참가자	교직원 9명 / 영아 24명	훈련 진행책임자	김은혜 / 장혜옥
	불참자	교직원 0명 / 영아 1명		
훈련 목적	-각 반 대피로를 따라 신속하게 대피 할 수 있다. -교사들은 비상시 업무를 분담하여 수행 할 수 있다.			
비상대응상황 시나리오	-오전 11시경 새싹반 콘센트 과열로 인한 화재발생			

훈련 내용		평 가	
대응 활동	평가중점 내용	평가항목	평 가(기술)
소화기를 사용한 초기 진화 시도	소화기사용	소화기 위치를 빠르게 파악했는가?	조리실,현관,꽃잎1,2반,복도(투척용) 확인함
		소화기 사용법을 숙지하였는가?	분말소화기 핀제거 후 불꽃을 향해 분사
각반의 영유아 대피 실시	질서유지하며 대피	남아있는 원아는 없이 안전히 대피를 하였는가?	모든 원아가 대피할 수 있도록 교사들은 대피 시 확인함.
		영아는 질서를 지켜 대피를 하였는가?	몸을 숙이고 코와 입을 손으로 막고 교사의 인솔에 따라 대피함.
119 연락	위치, 상황설명	정확한 위치와 상황을 119에 연락하여 전달하였는가?	새싹반 콘센트 과부화로 인한 화재임을 전달함.
조리실 가스벨브를 잠그로 계속적으로 영유아를 정해진 장소로 대피시킴	대피시간/ 대피한 영유아 수	방화문의 위치를 파악하여 작동을 실시하였는가?	방화문 없음. 조리실 가스밸브를 잠그고 현관 비상구로 대피함.
		대피 소요시간은 어떻게 되는가?	-집결장소까지는 1분 3초 -훈련의 필요성과 주의사항 전달 약30초, 교실로 이동 약 1분22초/총 2분 55초 소요됨
		대피한 영유아의 인원파악을 하였는가?	등원하지 않은 영아 1명을 제외한 24명의 영유아를 대피시킨 후 각반 담임이 인원점검함.
대피 후 부상자 사상자 확인	부상자 사상자응급처치	부상상태를 파악 후 적절한 조치를 취하였는가?	부상자 없음.
		사상자 응급처치를 진행하였는가?	사상자 없음
안전한 곳에서 대피 지속, 인근 병원 연락 영유아 부모에게 연락	연락 시간/ 응대 태도	병원에 방문 여부를 확인 (기록)하였는가?	대피 후 부상 및 사상자 후송을 위해 지정병원 목록(영아응급처치동의서 지정병원기록 참조)과 병원전화번호 기록지 준비함.
		부모에게 연락을 취하였는가?	대피 후 부상 및 사상자 부모에게 연락하기 위해 영아부모연락처 가지고 대파하였으나, 대피 후 부상 및 사상자 없어 연락하지 않았음.
사진 첨부			