

비상대응 훈련평가서

결 재	담당	원장
		

훈련명	화재 대비 훈련	훈련일시	2026년 06월 12일
참가자	교직원 : 6 명 영유아 : 13 명	발생장소	조리실 화재
		대피장소	어린이집 실외
훈련목적	화재 시 비상구의 위치를 알고 대피할 수 있다.		
비상대응상황 시나리오	서신 소방서와 합동으로 오전 10시 10분 화재경보 발생		
훈련내용		평 가 (평가 : 양호○, 보통△, 미흡×)	
대응활동	평가중점내용	평가항목 훈련/교육에 대한 내용정리	평가
소화기를 사용한 초기 진화시도	소화기 사용	소화기 위치를 빠르게 파악했는가?	○
		소화기 사용법을 숙지하였는가?	○
각반의 영유아 대피 실시	질서 유지하며 대피	남아있는 원아 없이 안전하게 대피를 하였는가?	○
		영유아는 질서를 지켜 대피하였는가?	○
119 연락	위치, 상황설명	정확한 위치와 상황을 119에 연락하여 전달하였는가?	○
조리실 문을 닫고 계속적으로 영유아를 정해진 장소로 대피 시킴	대피시간/대피한 영유아수	방화문의 위치를 파악하여 작동을 실시하였는가?	○
		대피 소요시간은 어떻게 되는가? (목표대피시간/실제대피시간)	○
		대피한 영유아의 인원파악을 하였는가?	○
대피 후 부상자 확인	부상자 사상자 응급 처치	부상상태를 파악 후 적절한 조치를 취하였는가?	○
		사상자 응급처치를 진행하였는가?	○
안전한 곳에서 대피 지속, 인근 병원연락 부모에게 연락	연락시간/응대태도	병원에 방문 여부를 확인(기록)하였는가?	○
		부모에게 연락을 취하였는가?	○
평가 및 개선해야 될 상황		영아들이 화재 경보를 듣고 신속하게 대피를 하고 서신 소방서 소방교님께서 올바른 대피 방법을 한번 더 상호작용해주심	
관련자료(사진)			
			

시립서신어린이집