비상대응(소방대피) 훈련일지

결재	담당자	원장
	박다솜	

훈련일시	2026 년 11 월 6 일 (오전 ✓ / 오후) 9 시 56 분 ~ 9 시 59 분	대피시간: 3 분
화재장소 (비상대응상황 시나리오)	작은달반 교실 내 난방기구 과부하로 인한 화재로 대피	
참가자	어린이집 보육교직원 15명, 영유아 54명 (별반: 10명, 큰달반: 8명, 작은달반: 4명, 해반: 14명, 하늘누리반: 18명)	
훈련목적	어린이집 화재 발생 시 즉각적인 대피를 위해 비상계획에 명시된 대피에 관련된 내용을 훈련함 (대피 시간 줄이기에 중점)	

훈 련 내 용	
* 소화기를 사용한 초기 진화 시도 (최초 목격자는 화재진압 및 119신고)	소화기사용 위치, 상황설명
* 각반의 영유아는 입과 코를 막고 몸을 낮게 숙이고 교사의 인솔에 따라 비상대피로를 통해 이동한다.	질서유지하며 대피
* 전원차단, 남아있는 영유아 확인	전원 차단
* 대피장소(건물외부)에 모여 인원파악, 화재상황체크 후 실내로 이동	원아 비상연락망

평 가 내 용	양호	불량	조치사항
비상벨(호루라기 등)소리가 모두 들을 수 있는 음량이였는가?	✓		
소화기 위치를 빠르게 파악했는가?	✓		
소화기 사용법을 숙지하였는가?	✓		
대피경로는 효율적이였는가?	✓		
대피장소는 안전한 곳이였는가?	✓		
남아있는 원아 없이 모두 안전히 대피를 하였는가?	✓		
영유아는 질서를 지켜 대피를 하였는가?	✓		
대피한 영유아의 인원파악을 하였는가?	✓		
역할에 따라 조직적으로 수행되었는가?	✓		
내부 또는 외부와의 연락체계는 신속하게 이루어졌는가?	✓		
종사자 모두 소화기를 다룰 수 있었는가?	✓		
정확한 위치와 상황을 119에 연락하여 전달하였는가?	✓		

평 가	- 최초 목격자 권은정 선생님의 “불이야” 소리에 대피를 시작하였음 - 유아들은 교사의 안내에 따라, 영아들은 신속하게 안고 안전한 대피장소로 이동함 - 소방대피에 대한 역할분담을 확인하며 이루어졌음 - 대피 소요 시간은 3분 이내로 모든 원아가 대피를 하였음 - 1층 영아들은 현관 안쪽에, 2층 유아들은 분수대로 대피하였음 - 앞으로도 반복적인 훈련을 통해 안전한 대피 방법을 자연스럽게 경험하도록 돋고자 함

사진첨부		