

8월 불시 소방대피훈련 평가서		결재	담당	안전관리책임관
			추승지	신영원
훈련명	어린이집 화재 발생 시 비상대응		훈련일시	2025년 8월 14일
참가자	어린이집 보육교직원 9명 영유아 73명		훈련진행책임자	안전관리책임관 및 안전관리자
훈련목적	어린이집 화재 발생 시 즉각적인 대피를 위해 비상계획에 명시된 대피에 명시된 대피에 관련된 내용을 훈련함.(대피시간 줄이기에 중점)			
비상대응상황 시나리오	1층 사랑반 에어컨에서 약 10시 30분경 화재가 발생되어 화재경보기가 울림.			
훈련 내용		평가		
대응 활동	평가 중점 내용	평가항목	평가(기술)	
소화기를 사용한 초기 진화 시도	소화기사용	소화기 위치를 빠르게 파악했는가?	파악함	
		소화기 사용법을 숙지하였는가?	숙지완료	
각반의 영유아 대피 실시	질서유지하며 대피	남아있는 원아는 없이 안전한 대피를 하였는가?	대피완료	
		영유아는 질서를 지켜 대피를 하였는가?	질서 지키며 이동하기 지도필요	
119연락	위치, 상황 설명	정확한 위치와 상황을 119에 연락하여 전달하였는가?	전달	
3층 교실 앞의 방화문을 내리고 계속적으로 영유아를 정해진 장소로 대피시킴	대피시간/ 대피한 영유아 수	방화문의 위치를 파악하여 작동을 실시하였는가?	방화문 닫기 완료	
		대피 소요시간은 어떻게 되는가?	3분 내외	
		대피한 영유아의 인원파악을 하였는가?	각반 교사 확인 완료	
대피 후 부상자 사상자 확인	부상자 사상자응급처치	부상상태를 파악 후 적절한 조치를 취하였는가?	확인 후 적절한 조치	
		사상자 응급처치를 진행하였는가?	사상자 없음	
안전한 곳에서 대피 지속, 인근 병원 연락 영유아 부모님에게 연락	연락시간/ 응대 태도	병원에 방문 여부를 확인(기록)하였는가?	해당사항 없음	
		부모에게 연락을 취하였는가?	해당사항 없음	
훈련사진				
활동평가	오늘은 1층 사랑반에서 에어컨에서 불이 났다는 상황을 가정하여 소방대피훈련을 진행하였다. 교사는 화재 발생을 알리며 아이들이 놀라지 않도록 차분한 목소리로 안내하였다. 비상벨 소리에 맞춰 교실 문을 질서 있게 열고, 아이들이 코와 입을 손으로 가리며 신속히 대피할 수 있도록 지도하였다. 교사와 함께 복도를 지나 안전한 장소로 이동하며, 화재 시 엘리베이터 대신 계단을 이용해야 한다는 점을 반복해서 알려주었다. 대피 후에는 안전 구역에 모여 인원 점검을 실시하며, 서로의 안부를 확인하는 시간을 가졌다. 마지막으로 화재 예방의 중요성과 소방관의 역할에 대해 간단히 이야기하며 훈련을 마무리하였다.			