10월 소방대피 훈련계획 및 훈련평가서

담당자: 김꽃별

훈 련 명	별님반 누전으로 인한 화재 시 대피해요.	훈련 일시	2025년 10월 29일 목요일
참 가 자	* 어린이집 보육교직원 4명 * 영유아 7명		
훈련 종류	실제 훈련		
훈련 목적	별님반에서 누전으로 인한 화재발생 시 즉각적인 대피를 위해 비상계획에 명시된 대피관련 내용을 훈련함.		
재난 상황	오전 09시 45분경 별님반 누전로 인한 화재가 발생하여 화재경보기를 울림		

훈련내용			평가	
상황	대응활동	평가중점내용	평가항목	평가(기술)
누전으로 화재 발생하여 화재 경보기 울림	소화기를 사용한 초기 진화 시도	소화기사용	소화기 위치를 빠르게 파악했는가?	소화기 사용법 이야기 나누고 모형을 이용한 시연활동도 진행해 봄.
			소화기 사용법을 숙지하였는가?	
	가스 밸브 및 전기 차단	2차 재난 위험 요소 차단	2차 재난 위험 요소를 차단하였는가?	조리사님께서 대피 하기전 요리를 멈추고 밸브를 잠그는 시연을 하였음.
	각반의 영유아 대피 실시	대피요령에 맞게 대피	남아 있는 원아는 없이 안전하게 대피를 하였는가?	대피 시 사이렌 소리에 놀라는 영아를 품에 안아 안전을 시키며 교사의 도움으로 대피를 진행함.
			영유아는 질서를 지켜 대피를 하였는가?	
	119 연락	위치, 상황설명	정확한 위치와 상황을 119에 연락하여 전달하였는가?	영아들의 앞에서 모의상황으로 119전화 시연을 하며 어린이집의 위치를 설명해봄.
초기 진화에 성공하여 대피 유지	영유아를 정해진 장소로 대피시키며 교실에 남아있는 영유아가 없는지 확인	대피 시간/ 대피한 영유아 수	대피 소요시간은 어떻게 되었는가?	환기를 위해 열어둔 창문 닫기가 잘 이루어지지 않음. 교실문은 대피 마지막 사람이 닫고 대피하도록 다시 확인하는 시간을 가짐. 교직원과 영아들 모두 대피를 진행함. (싸인렌이 울리고 현관 밖까지 대피시간은 1분 40초 걸림.)
			대피 소요시간은 어떻게 되는가?	
			대피한 영유아의 인원파악을 하였는가?	
	대피 후 부상자(사상자) 확인	부상자(사상자) 응급처치	부상상태를 파악 후 부상에 적절한 조치를 취하였는가?	대피 시 따로 다친 영아는 없었으나 사이렌 소리에 놀란 영아가 있어 다독이며 마음을 차분히 가라앉힐 수 있도록 도움을 줌.
			사상자 응급처치를 진행하였는가?	
119 충동 후 화재진압 후 사태종료	안전한 곳에서 대피 지속, 인근 병원 연락, 영유아 부모에게 연락	연락 시간/ 응대 태도	병원에 방문 여부를 확인(기록) 하였는가?	해당사항 없음.
			부모에게 연락을 취하였는가?	
	사태종료	전체대피시간/훈련내용	전체 대피시간과 훈련 내용이 적절하였는가?	

훈련 사진






개선사항	대피 시 바로 반응하는 영아들이 있는 반면 놀이를 진행하려 움직이지 않는 영아가 있어 교사들이 나오지 않는 영아들을 잘 확인하고 대피를 진행하여야 했다. 영아들이 싸이렌 소리에 반응할 수 있도록 놀이 시간에도 화재 발생 시 대피 요령을 자주 알려줄 필요가 있겠다. 아무리 어린 영아라 하더라도 대피는 이루어져야 함을 잊지 않아야겠다.